

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
( ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)**

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районе**

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им.Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На осуществление деятельности в области использования  
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней  
потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах"

**УТВЕРЖДАЮ**

**Главный врач филиала**

**ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"**

\_\_\_\_\_  
17 мая 2022 г. **Муков Д.С.** **мп**

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2305  
от 17 мая 2022 г.**

Наименование пробы:	Вода из подземных источников централизованного водоснабжения
Проба отобрана:	инженер Кушу С.Е.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12
№ акта отбора:	2049
Дата и время отбора пробы:	17.05.2022 9:40:00
Дата и время доставки проб	17.05.2022 11:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	ООО "Гарантстрой"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Гарантстрой" п.Яблоновский, ул. Гагарина,155/1
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Гарантстрой" п. Яблоновский , ул. Гагарина,157 скважина
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Договорная № поручения 0 № договора
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 2305.1.1.22

Дата проведения исследований с 17.05.2022 11:20:00 по 17.05.2022

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
-------------------------	---------------	---	------------------	-----------------------

**Органолептические**

мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 ± 0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
---------------------------------	-----	-----------	--------------	-------------------

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	№ С-ДЛ/01-06-2021/73447400 № 0104750 Действительно до 31.05.2022г.

**Мнения и интерпретации: -**

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Решет Гучетль С.А.

Лицо, ответственное за проведение исследований: Ташу зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)**

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районе**

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им.Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На осуществление деятельности в области использования  
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней  
потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах"

**УТВЕРЖДАЮ**

**Главный врач филиала**

**ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"**

17 мая 2022 г.

Муков Д.С.  **мп**

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2306  
от 17 мая 2022 г.**

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	инженер Кушу С.Е.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12
№ акта отбора:	2050
Дата и время отбора пробы:	17.05.2022 9:50:00
Дата и время доставки проб	17.05.2022 11:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	ООО "Гарантстрой"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Гарантстрой" п.Яблоновский, ул. Гагарина,155/1
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Гарантстрой" п. Яблоновский , ул. Гагарина,157 резервуар скважины
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Договорная № поручения 0 № договора
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Код пробы в ИЛЦ: 2306.1.1.22

Дата проведения исследования с 17.05.2022 11:20:00 по 17.05.2022

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
-------------------------	---------------	---	------------------	-----------------------

**Органолептические**

мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,0+-0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
---------------------------------	-----	----------	--------------	-------------------

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	№ С-ДЛ/01-06-2021/73447400 № 0104750 Действительно до 31.05.2022г.

**Мнения и интерпретации:** -

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Косов Гучетль С.А.

Лицо, ответственное за проведение исследований: Ташу зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
( ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)**

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районе**

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им.Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На осуществление деятельности в области использования  
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней  
потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах"

**УТВЕРЖДАЮ**

**Главный врач филиала**

**ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"**

\_\_\_\_\_  
17 мая 2022 г.

Муков Д.С.

МП

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2307  
от 17 мая 2022 г.**

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	инженер Кушу С.Е.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12
№ акта отбора:	2051
Дата и время отбора пробы:	17.05.2022 10:05:00
Дата и время доставки проб	17.05.2022 11:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	ООО "Гарантстрой"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Гарантстрой" п.Яблоновский, ул. Гагарина,155/1
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Гарантстрой" п. Яблоновский , ул. Гагарина,157 корпус 2 вод.кран на вводе в дом
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Договорная № поручения 0 № договора
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 2307.1.1.22

Дата проведения исследований с 17.05.2022 11:20:00 по 17.05.2022

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
-------------------------	---------------	---	------------------	-----------------------

**Органолептические**

мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,0+-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
---------------------------------	-----	----------	--------------	-------------------

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	№ С-ДЛ/01-06-2021/73447400 № 0104750 Действительно до 31.05.2022г.

**Мнения и интерпретации:** -

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Гучетль С.А.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_ зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
( ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)**

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районе**

**385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им.Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34**

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На осуществление деятельности в области использования  
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней  
потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах"

**УТВЕРЖДАЮ**

**Главный врач филиала**

**ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"**

17 мая 2022 г.

**Муков Д.С.**

МП

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2308  
от 17 мая 2022 г.**

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	инженер Кушу С.Е.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12
№ акта отбора:	2052
Дата и время отбора пробы:	17.05.2022 10:20:00
Дата и время доставки проб	17.05.2022 11:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	ООО "Гарантстрой"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Гарантстрой" п.Яблоновский, ул. Гагарина,155/1
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Гарантстрой" п. Яблоновский , ул. Гагарина,157 корпус 1 кв.1 вод.кран
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Договорная № поручения 0 № договора
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 2308.1.1.22

Дата проведения исследований с 17.05.2022 11:20:00 по 17.05.2022

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
-------------------------	---------------	---	------------------	-----------------------

**Органолептические**

мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,0+-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
---------------------------------	-----	----------	--------------	-------------------

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.

\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	№ С-ДЛ/01-06-2021/73447400 № 0104750 Действительно до 31.05.2022г.

**Мнения и интерпретации: -**

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Гусетль С.А.

Лицо, ответственное за проведение исследований: Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
( ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)**

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районе**

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им.Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На осуществление деятельности в области использования  
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней  
потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах"

**УТВЕРЖДАЮ**

**Главный врач филиала**

**ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"**

 **Мукон Д.С.** **мп**  
**17 мая 2022 г.**

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2309  
от 17 мая 2022 г.**



Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	инженер Кушу С.Е.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12
№ акта отбора:	2053
Дата и время отбора пробы:	17.05.2022 10:35:00
Дата и время доставки проб	17.05.2022 11:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	ООО "Гарантстрой"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Гарантстрой" п.Яблоновский, ул. Гагарина,155/1
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Гарантстрой" п. Яблоновский , ул. Гагарина,157 корпус 1 вод.кран на вводе в дом
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Договорная № поручения 0 № договора
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 2309.1.1.22

Дата проведения исследования с 17.05.2022 11:20:00 по 17.05.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
-------------------------	---------------	---	------------------	-----------------------

Органолептические

мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,0+-0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
---------------------------------	-----	----------	--------------	-------------------

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.

\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	№ С-ДЛ/01-06-2021/73447400 № 0104750 Действительно до 31.05.2022г.

Мнения и интерпретации: -

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кесел Гучетль С.А.

Лицо, ответственное за проведение исследований: Ташу зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
( ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районе

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им.Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На осуществление деятельности в области использования  
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней  
потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах"

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

17 мая 2022 г.

Муков Д.С.

мп

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2310  
от 17 мая 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	инженер Кушу С.Е.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12
№ акта отбора:	2054
Дата и время отбора пробы:	17.05.2022 10:50:00
Дата и время доставки проб	17.05.2022 11:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	ООО "Гарантстрой"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Гарантстрой" п.Яблоновский, ул. Гагарина,155/1
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Гарантстрой" п. Яблоновский , ул. Гагарина,157 корпус 1 кв.30 вод.кран
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Договорная № поручения 0 № договора
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Код пробы в ИЛЦ: 2310.1.1.22

Дата проведения исследований с 17.05.2022 11:20:00 по 17.05.2022

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
-------------------------	---------------	---	------------------	-----------------------

**Органолептические**

мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
---------------------------------	-----	------------	--------------	-------------------

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.


**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	№ С-ДЛ/01-06-2021/73447400 № 0104750 Действительно до 31.05.2022г.

**Мнения и интерпретации:** -

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.