

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	3749
3	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах</p> <p>Регистрационный номер пробы в журнале</p> <p>Образец поступил 14.08.2023 09:50</p> <p>Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27</p> <p>дата начала испытаний 14.08.2023 10:10, дата окончания испытаний 16.08.2023 13:31</p>					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	ОКБ	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	8	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ Р 57164-2016
7	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
8	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Конец протокола испытаний № 01-01-12/05608-23 от 16.08.2023

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотозлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	3749
3	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СИУ	6194

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах</p> <p>Регистрационный номер пробы в журнале</p> <p>Образец поступил 14.08.2023 10:00</p> <p>Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27</p> <p>дата начала испытаний 14.08.2023 10:10, дата окончания испытаний 16.08.2023 13:33</p>					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,0±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	ОКБ	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ Р 57164-2016
7	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
8	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Конец протокола испытаний № 01-01-12/05609-23 от 16.08.2023